

Bobrowniki 14.09.2016 r.

GOK 341/80/2016

**Wykonawcy uczestniczący
w przetargu**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa obiektu Starej Szkoły
w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną”**

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach informuje, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do przetargu:

„Prosimy o podanie typu, rodzaju, wymaganych parametrów technicznych projektowanej platformy schodowej z napędem elektrycznym (poz. 224 przedmiaru robót). Platforma nie jest ujęta w dokumentacji projektowej.”

Zamawiający po konsultacji z projektantem udzielił odpowiedzi:

„Parametry ogólne dla windy dla niepełnosprawnych

Założenia:

- winda zewnętrzna kompaktowa z przynależną balustradą stanowiącą jednocześnie prowadnicę. Balustrada zakotwiona (ustalona) w konstrukcji schodów
- winda zabezpieczona przed ingerencją osób niepowołanych
- różnica poziomów 2,30 m
- napęd elektryczny jednofazowy z zasilaniem z wydzielonego obwodu w budynku.

W ofercie należy podać kartę katalogową wybranej windy (może być inna konfiguracja mechanizmu jednego, ale barierka musi być)”

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach
Kozal
mgr Elżbieta Kozal